

Согласовано:

Председатель МО ВОРДИ

МО «Кяхтинский район» РБ


 /Абдулаева И.М./

«16» июня 2025г.



Утверждаю:

директор МБОУ «Кяхтинская СОШ №3»

 /Цыденжапова Ж.В./

приказ № 7182 от 16 июня 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА социальной инфраструктуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №3»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №3»

1.2. Адрес объекта:

671840, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, д. 35

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие 4 здания: **главный учебный корпус** (2 этажа, 1449,9 кв.м., 1965г., капитальный ремонт – 2024г.), **учебный корпус №2** (1 этаж, 564,9 кв.м., 1965г., капитальный ремонт -2016г.), **корпус начальной школы** (4 этажа, 2369 кв.м, 1965г.), **столовая** (2 этажа, 791,1 кв.м., 1965г., капитальный ремонт – 2024г.).
- наличие прилегающего земельного участка (да): **12 995 кв.м.**

1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №3» (сокр. МБОУ «Кяхтинская СОШ №3»).

1.5. Юридический адрес организации (учреждения):

671840, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, д. 35.

1.6. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): **оперативное управление**

1.7. Форма собственности (*государственная, муниципальная, частная и т.д.*): **муниципальная.**

1.8. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

1.9. Вышестоящая организация (наименование): **Администрация МО «Кяхтинский район» Республики Бурятия**

1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

671840, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина д. 33., тел.: 8(30142)91405, e-mail: admkht@govrb.ru

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.**

2.3. Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*) **на объекте, на дому, дистанционно**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) **дети в возрасте от 6,5 лет и старше, взрослые**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития:*

инвалиды, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инвалиды с нарушением умственного развития.

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

плановая мощность – 800 детей, количество обслуживаемых в день – 767 детей, вместимость – 800 детей, пропускная способность – 860 человек (с учетом педагогов, обслуживающего персонала МБОУ «Кяхтинская СОШ №3»)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом -

На автобусе по городским маршрутам №1 (Слобода- Пивзавод), №3 (Городок- Гагарина-Бригада) до остановки «Площадь».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **от 70 до 230 метров**

3.2.2. время движения (пешком): от 3 до 6 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **нерегулируемые**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

*- указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

«Б» - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

«ВНД» - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям (участок)	ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здания	ДЧ-И (О,У,С,Г)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,У,С)
4	Зона целевого назначения зданий (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

**** Указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г – инвалиды с нарушением слуха;

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Степень доступности общественного здания	Категория инвалидов				
	Г	К	О	С	У
Объект полностью доступен					Х
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	Х		Х	Х	
Объект не доступен, требуется адаптация		Х			

Физическая доступность для всех категорий инвалидов - временно недоступна (ВНД). Необходимо: установка электромеханических подъемников, установка указателей и обустройство полов в коридорах и ступеней (первая и последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской, установка при входе на территорию школы щита с кнопкой вызова и двухсторонней звуковой связью.

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов.

Туалетные комнаты для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть оборудованы двухсторонней звуковой связью с постом охраны или вахты, для инвалидов с нарушениями зрения нанесены яркие контрастные знаки.

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2.	Вход (входы)	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо установить при входе на территорию школы щит с информацией с кнопкой вызова с комбинированным видеодомофоном и двухсторонней звуковой связью.
7.	Пути движения к объекту (от остановки пассажирского транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2026 – 2030 год**

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после ремонта зданий школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

После выполнения работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование **требуется**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъектов Российской Федерации дата <https://sh3-kyaxta-r81.gosweb.gosuslugi.ru/>

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» мая 2025г.
2. Акта обследования объекта: № акта от «29» мая 2025г.
3. Решения Комиссии от 29 мая 2025г.

Утверждаю:

директор МБОУ «Кяхтинская СОШ №3»

_____/Цыденжапова Ж.В./

«27» мая 2025г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №3»**

1.2. Адрес объекта **671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, д.35**

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящие 4 здания: **главный учебный корпус** (2 этажа, 1449,9 кв.м., 1965г., капитальный ремонт – 2024г.), **учебный корпус №2** (1 этаж, 564,9 кв.м., 1965г., капитальный ремонт -2016г.), **корпус начальной школы** (4 этажа, 2369 кв.м, 1965г.), **столовая** (2 этажа, 791,1 кв.м., 1965г., капитальный ремонт – 2024г.).

наличие прилегающего земельного участка (да): **12 995 кв.м.**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.4. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №3» (МБОУ «Кяхтинская СОШ №3»)**

1.5. Юридический адрес организации (учреждения) **671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, д.35**

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.7. Форма собственности (государственная, негосударственная) **муниципальная**

1.8. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.9. Вышестоящая организация (наименование): **Администрация МО «Кяхтинский район» Республики Бурятия**

1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **671840, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина д. 33., тел.: 8(30142)91405, e-mail: admkht@govrb.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности - **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг - **начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети от 6,5 лет и старше, взрослые**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, инвалиды с нарушениями**

опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость- 860 человек в день, пропускная вместимость - 860 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом -

На автобусе по городским маршрутам №1 (Слобода- Пивзавод), №3 (Городок- Гагарина- Бригада) до остановки «Площадь».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **от 70 до 230 метров**

3.2.2. время движения (пешком): **от 3 до 6 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **нерегулируемые**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

*- указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

«Б» - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

«ВНД» - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям (участок)	ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здания	ДЧ-И (О,У,С,Г)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,У,С)
4	Зона целевого назначения зданий (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: Г – инвалиды с нарушением слуха; К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушениями зрения; У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Степень доступности общественного здания	Категория инвалидов				
	Г	К	О	С	У
Объект полностью доступен					Х
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	Х		Х	Х	
Объект не доступен, требуется адаптация		Х			

Физическая доступность для всех категорий инвалидов - временно недоступна (ВНД). Необходимо: установка электромеханических подъемников, установка указателей и обустройство полов в коридорах и ступеней (первая и последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской, установка при входе на территорию школы щита с кнопкой вызова и двухсторонней звуковой связью.

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов.

Туалетные комнаты для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть оборудованы двухсторонней звуковой связью с постом охраны или вахты, для инвалидов с нарушениями зрения нанесены яркие контрастные знаки.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2.	Вход (входы)	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо установить при входе на территорию школы щит с информацией с кнопкой вызова с комбинированным видеодомофоном и двухсторонней звуковой связью.
7.	Пути движения к объекту (от остановки пассажирского транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2026 – 2030 год**

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после ремонта зданий школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

После выполнения работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная).

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза: **разработка проектно- сметной документации**

4.4.4. согласование с **вышестоящей организацией (собственником объекта)**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов местным отделением Всероссийской организации родителей детей- инвалидов МО «Кяхтинский район» Республики Бурятия

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъектов Российской Федерации дата <https://sh3-kyaxta-r81.gosweb.gosuslugi.ru/>


5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здания | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здания | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |

6. Системы информации (и связи) на объекте _____ на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы директор, Цыденжапова Ж.В. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы заместитель директора по АХЧ, Сакияев Б.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
педагог- психолог, Жаргалова Г.В. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов
Председатель МО ВОРДИ МО «Кяхтинский район» РБ. Абдулаева М.И. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 20__ г.
(протокол N ____)
Комиссией (название) _____

I. Результаты обследования

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Кяхтинская СОШ №3», 671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район,
г. Кяхта, ул. Ленина, д.35
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы на территорию)	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
1.3	Лестница (наружная)	есть в 3 зданиях						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						
	ОБЩИЕ требования в зоне							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданиям (участок)	ДЧ-И (Г,У)			Ремонт текущий

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

2. Входа (входов) в здания

МБОУ «Кяхтинская СОШ №3», 671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район,
г. Кяхта, ул. Ленина, д.35
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть в 3 зданиях						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования в зоне							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здания	ДЧ-И (О,У,С)			Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Кяхтинская СОШ №3», 671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район,
г. Кяхта, ул. Ленина, д.35
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содер- жание	Виды работ
3.1	Лестница (наружная)	есть						
3.2	Пандус (наружный)	нет						
3.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
3.4	Тамбур	есть						
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования в зоне							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,У,С)			ремонт текущий

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант 1- зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Кяхтинская СОШ №3», 671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район,
г. Кяхта, ул. Ленина, д.35
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования в зоне							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)			ремонт текущий

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Кяхтинская СОШ №3», 671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район,

г. Кяхта, ул. Ленина, д.35

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть						
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	ОБЩИЕ требования в зоне							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,С,У)			ремонт текущий

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

6. Системы информации на объекте

МБОУ «Кяхтинская СОШ №3», 671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район,
г. Кяхта, ул. Ленина, д.35

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	есть						
	ОБЩИЕ требования в зоне							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (Г, С, У)			Необходимо установить при входе на территорию школы щит с информацией с кнопкой вызова с комбинированным видеодомофоном и двухсторонней звуковой связью

Комментарий к заключению: _____